



国家防爆

防爆合格证

制造单位 南京优倍电气有限公司
(南京市六合经济开发区)

产品名称 隔离式安全栅

型号规格 NPEXA-C31A2

防爆标志 [Exia Ga] IIC

产品标准 Q/3201 YBDQ 005-2019

总装图号 NPAU-B01-01.(C17.8).02

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的装置》

记事:

本安参数: 3-1 间: $U_m=250VAC/DC$, $U_o=28V$, $I_o=93mA$, $P_o=651mW$, $C_o=0.04\mu F$,
 $L_o=2.8mH$ 。 1-2 间: $U_m=250VAC/DC$, $U_o=10.5V$, $I_o=---$, $P_o=---$, $C_o=1.61\mu F$,
 $L_o=---$ 。


中心主任

颁发日期

2020年6月23日

本证有效期

2020年6月23日至2025年6月22日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
网址: www.china-ex.com



公众号