



防爆合格证

制造单位 南京优倍电气有限公司
(南京市六合经济开发区)

产品名称 电涌保护器

型号规格 S-FLS-2-5.Ex 5VDC

防爆标志 Exia IIC T6 Ga

产品标准 Q/320116 YBDQ 010-2016

总装图号 NPRD-0050-TB-01-1

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分:设备通用要求》

GB3836.4-2010《爆炸性环境第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

GB3836.20-2010《爆炸性环境第20部分:设备保护级别(EPL)为Ga级的设备》

记事:

1. 本产品为 Ex 元件, 不单独使用。
2. 本证书可代表产品型号: S-FLS-2-24.Ex 24VDC, S-FLS-3-5.Ex 5VDC, S-FLS-3-24.Ex 24VDC, 防爆标志均为 Exia IIC T6 Ga。
3. 型号 S-FLS-2-24.Ex 本安参数 $U_i=30VDC$, $I_i=50mA$, $P_i=0.375W$, $C_i=0\mu F$, $L_i=0mH$; 型号 S-FLS-3-24.Ex 的本安参数 $U_i=30VDC$, $I_i=33mA$, $P_i=0.24W$, $C_i=0\mu F$, $L_i=0mH$; 型号 S-FLS-2-5.Ex 和 S-FLS-3-5.Ex 的本安参数 $U_i=6VDC$, $I_i=500mA$, $P_i=0.75W$, $C_i=0\mu F$, $L_i=0mH$ 。
4. 本产品的接地方法按 GB3836.15-2017 的规定进行。
5. 静电危险, 使用注意事项详见说明书。

中心主任

颁发日期 2018年10月24日

本证有效期 2018年10月24日至2023年10月23日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码: 473008
电话: 0377-63258564
传真: 0377-63208175
Http://www.china-ex.com

