



国家防爆

防爆合格证

制造单位 南京优倍电气有限公司
 (南京市六合经济开发区)
 产品名称 隔离式安全栅
 型号规格 NPEXA-CM3D11L
 防爆标志 [Exib Gb] IIC
 产品标准 Q/3201 YBDQ 005-2019
 总装图号 NPAU-B01-01.(C17.8).02

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:
 GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
 GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的的设备》

记事:

本安参数:
 NPEXA-CM31L、NPEXB-CM31L的2、3端子间, NPEXA-CM3D11L、
 NPEXB-CM3D11L的2、3和5、6端子间: Um=250VAC/DC, Uo=23.1V, Io=30.4mA,
 Po=702.3mW, Co=0.098μF, Lo=19.2mH.

中心主任

颁发日期

2021年4月30日

本证有效期

2021年4月30日至2026年4月29日



国家防爆电气产品质量监督检验中心
 南阳防爆电气研究所

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
 邮政编码: 473008
 电话: 0377-63258564
 传真: 0377-63208175
 网址: www.china-ex.com



公众号