

电位器输入隔离式安全栅

NPEXA-C91

一入一出

NPEXA-C911

一入二出

输入：电位器

输出：4 ~ 20 mA

电位器输入安全栅，将危险区的3线制电位器信号，经隔离转换为电流信号输出到安全区。该产品需要独立供电，输入、输出和电源三端隔离，具有在线故障自诊断功能，可以通过PC端或手持式编程器设置电位器零点和满度，以及输出信号类型、信号故障时输出模式等。

技术参数

供电电源：18V DC ~ 60V DC 电源反向保护

满载功耗：0.8W (24V，单路满载输出)

1.2W (24V，双路满载输出)

输入信号：3线制电位器 0kΩ ~ 10kΩ

输出信号：4 ~ 20mA

允许负载： $R_L \leq 550\Omega$

转换精度：0.1%F.S.

温度漂移：30ppm/°C

响应时间： $\leq 500\text{ms}$

电磁兼容：IEC 61326-3-1

介电强度： $\geq 3000\text{V AC}$ (本安侧/非本安侧之间)

$\geq 1500\text{V AC}$ (电源/非本安侧之间)

绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ (输入/输出/电源)


工作温度： $-20^\circ\text{C} \sim +60^\circ\text{C}$

储存温度： $-40^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$


规格尺寸：宽12.8mm×高110mm×深117mm

输出状态：默认跟随模式，可以配置为4mA~20mA NE43模式或固定输出模式。

应用场所：安装于安全区，可连接0区、1区、2区；IIA、IIB、IIC、IIIC；T4 ~ T6危险区的本安设备



接线图



*注：电压输出接线参照电流接线 5+、6-、7+、8-；一入一出不包含输出2部分。

认证参数

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站(NEPSI) 认证

防爆标志：[Ex ia Ga] IIC

[Ex ia Da] IIIC

最高电压(U_m)：250V

认证参数：(1、2、3端子间)

$U_o=8.7\text{V}$ ， $I_o=33\text{mA}$ ， $P_o=72\text{mW}$

IIC： $C_o=5\mu\text{F}$ ， $L_o=28\text{mH}$

IIIC(IIB)： $C_o=49\mu\text{F}$ ， $L_o=84\text{mH}$

型号命名规则

NPEXA-C9□□□□

附加码

缺省为无；PB：总线供电

第二路输出信号类型代码^{注1}

缺省为无

第一路输出信号类型代码^{注1}

注1：输出信号类型代码表

代码	含义
1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA